


Detalj 5 DETALJ UGRADNJE KONTROLORA PROTOKA



LEGENDA

- SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA S ROZETOM K=80 68°C
- SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA K=80 68°C
- SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA K=80 93°C
- SPRINKLER "TWIN" MLAZNICA VISEĆA S ROZETOM K=57 68°C
- SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA I STOJEĆA (unutar spušenog stropa) K=80 68°C
- SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA K= 80 93°C
- PRIKLJUČAK ZA ISPIRANJE NO50 SA REVIZIONIM OTVOROM 60x60 cm
- ZASUN, NEPOVRATNA Klapna I KONTROLOR PROTOKA
- REVIZIONI OTVOR 60x60 cm

		Voćarska cesta 112, Zagreb tel: 01 / 6395 364 fax:01 / 6431 481 e-mail: <a href="mailto:sprinkler@sprinkler.hr">sprinkler@sprinkler.hr</a> <a href="http://www.sprinkler.hr">www.sprinkler.hr</a>		Datum: 09.2018.			
Investitor i naručitelj: <b>GRAD TROGIR</b> Trg Ivana Pavla II, br. 1/II 21 220 Trogir OIB: 84400309496		Glavni projektant: Doc. dr. sc. Hrvoje Bratulović, dipl.ing.arh. Projektant: Branimir Samac dipl.ing.stroj. 		 S 1097			
Građevina i lokacija: <b>ADAPTACIJA KINO DVORANE U TROGIRU</b>		Hrvatska komora inženjera strojarstva Branimir Samac dipl. ing. stroj. Ovlašteni inženjer strojarstva					
Sadržaj: <b>DISPOZICIJA SPRINKLER INSTALACIJE TLOCRT PODRUMA</b>		Knjiga br.: <b>9</b>		Zop: AKDT-GP		Mjenilo: <b>1:100</b>	
		Faza: Glavni projekt		Broj projekta: <b>766-18</b>		Nacrt br. <b>03</b>	