


Detalj 5 DETALJ UGRADNJE KONTROLORA PROTOKA



### LEGENDA

- SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA S ROZETOM K=80 68°C
- SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA K=80 68°C
- SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA K=80 93°C
- SPRINKLER "TWIN" MLAZNICA VISEĆA S ROZETOM K=57 68°C
- SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA I STOJEĆA (unutar spušenog stropa) K=80 68°C
- SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA K= 80 93°C
- PRIKLJUČAK ZA ISPIRANJE NO50 SA REVIZIONIM OTVOROM 60x80 cm
- ZASUN, NEPOVRATNA Klapna I KONTROLOR PROTOKA
- REVIZIONI OTVOR 60x80 cm

<b>SPRINKLER d.o.o.</b>		Voćarska cesta 112, Zagreb tel: 01 / 6385 364 fax: 01 / 6431 481 e-mail: <a href="mailto:sprinkler@sprinkler.hr">sprinkler@sprinkler.hr</a> <a href="http://www.sprinkler.hr">www.sprinkler.hr</a>		Datum: 09.2018.	
Investitor i naručilac: <b>GRAD TROGIR</b> Trg Ivana Pavla II, br. 1/II 21 220 Trogir OIB: 84400309496		Glavni projektant: Doc. dr. sc. Hrvoje Bratulović, dipl.ing.arh. Projektant: Branimir Samac dipl.ing.stroj.		Sve	
Građevina i lokacija: <b>ADAPTACIJA KINO DVORANE U TROGIRU</b>		Hrvatska komora inženjera strojarstva Branimir Samac dipl. ing. stroj. Ovlašteni inženjer strojarstva S 1097			
Sadržaj: <b>DISPOZICIJA SPRINKLER INSTALACIJE TLOCRT PRIZEMLJA</b>		Knjiga br.: 9 Faza: Glavni projekt		Zop: AKDT-GP Broj projekta: 766-18 Mjenio: 1:100 Nacr. br.: 04	