



- LEGENDA**
- ✕ SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA S ROZETOM K=80 68°C
  - SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA K=80 68°C
  - SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA K=80 93°C
  - ✕ SPRINKLER "TWIN" MLAZNICA VISEĆA S ROZETOM K=57 68°C
  - SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA I STOJEĆA (unutar spušenog stropa) K=80 68°C
  - SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA K= 80 93°C
  - ✕ PRIKLJUČAK ZA ISPIRANJE NO50 SA REVIZIONIM OTVOROM 60x60 cm
  - ✕ ZASUN, NEPOVRATNA KLAPNA I KONTROLOR PROTOKA
  - REVIZIONI OTVOR 60x60 cm

		Voćarska cesta 112, Zagreb tel: 01 / 6395 364 fax:01 / 6431 481 e-mail: <a href="mailto:sprinkler@sprinkler.hr">sprinkler@sprinkler.hr</a> <a href="http://www.sprinkler.hr">www.sprinkler.hr</a>		Datum: 09.2018.
Investitor i naručitelj:	GRAD TROGIR Trg Ivana Pavla II, br. 1/II 21 220 Trogir OIB: 84400309496	Glavni projektant:	Doc. dr. sc. Hrvoje Bratulović, dipl.ing.arh.	
		Projektant:	Branimir Samac dipl.ing.stroj.	
Gradjevina i lokacija:	ADAPTACIJA KINO DVORANE U TROGIRU	Hrvatska komora inženjera strojarstva Branimir Samac dipl. ing. stroj. Ovlašteni inženjer strojarstva  S 1097		
		Sadržaj:	DISPOZICIJA SPRINKLER INSTALACIJE TLOCRT 2. KATA	
		Knjiga br.:	Zop:	Mjento:
		9	AKDT-GP	1:100
		Faza:	Broj projekta:	Nacr. br.
		Glavni projekt	766-18	06